



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

от 17.04.2023г.

№1162

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Старозятцинской средней общеобразовательной школы** (сокращенное наименование - МБОУ Старозятцинская СОШ) ИНН 1824003308 ОГРН 1021800641873

Адрес место нахождения юридического лица: 427112, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы, Октябрьская ул., д.10

Адрес места осуществления деятельности: 427112, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы, Октябрьская ул., д.10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях, оборудованные интерактивными досками, не обеспечено их расположение по центру фронтальной стены классного помещения.
- В нарушении п.п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта не установлены водонагревающие устройства и раковины в кабинетах начальной школы, в кабинете приема врача, в кабинете химии и биологии и их лаборантских, в мастерской для мальчиков, в туалетах для девочек и мальчиков не обеспечены подводкой горячего водоснабжения. Лаборантская кабинета физики не оборудована раковиной с подводкой горячей и холодного водоснабжения и водоотведением.
- В нарушении п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств используется помещение не оборудованное раковиной для рук, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
- В нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев с дефектами и повреждениями по краю столешниц и по поверхности столешниц в учебном кабинете истории. Используются стулья, покрытие сидений, выполненные из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в кабинете информатики и в кабинете истории.
- В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 поверхность пола в коридоре блока начальной школы, покрытие пола выполненное из линолеума следами потёртости (нарушена целостность линолеума)



с множественными местами залатания дыр и потёртостей. В кабинете технологии девочек покрытие пола из линолеума с дефектами и повреждения на стыке двух полотен линолеума. В туалетной для девочек и мальчиков покрытие пола выполненное плиткой с дефектами и повреждениями (местами отсутствует плитка).

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность потолка в коридоре к актовому залу и библиотеке имеют дефекты и повреждения (отслоение побелки).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:**

1. В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах начальной школы обеспечить расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены классного помещения. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
2. В соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделить помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, раковиной для рук. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
3. В соответствии п.п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта установить водонагревающие устройства и обеспечить подводку горячего водоснабжения раковины в кабинетах начальной школы, в кабинете приема врача, в кабинете химии и биологии и их лаборантских, в мастерской для мальчиков, в туалетах для девочек и мальчиков подающейся через смеситель. Лаборантскую кабинета физики оборудовать раковиной с подводкой горячей и холодного водоснабжения подающейся через смеситель и водоотведением. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
4. В соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 не допускать использование ученической мебели, покрытие которых имеют дефекты и повреждения по краю столешниц и по поверхности столешниц в учебном кабинете истории. Не допускать использование стульев с покрытием, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в кабинете информатики и в кабинете истории. Приобрести новую ученическую мебель (столы и стулья) в кабинет истории, новые ученические стулья в кабинет информатики. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
5. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 заменить покрытие пола в коридоре блока начальной школы, в кабинете технологии для девочек. В туалетной для девочек и мальчиков восстановить целостность покрытия пола плиткой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
6. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения на поверхности потолка в коридоре к актовому залу и библиотеке. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Старозятцинская СОШ, юридический адрес: 427112, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы, Октябрьская ул., д.10

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01 августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено  
И.о. директора МБОУ Старозятцинская СОШ



Нечунаева Т.Н.  
17.05.2023г